

P. R. Oleś

Tczew, dnia 11.07.2011r.

GMINA TCZEW
WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna

2011-07-15

liczba załączników

podpis

**OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
na terenie miasta TCZEWA za okres styczeń- czerwiec 2011r.**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2006, Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1 i § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Tczew, gm. Tczew j.n.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Tczew (ujęcie Motława)**

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Nr sprawozdania z badań	Uwagi (parametry ponadnormatywne)
2011-02-18	Kurek z wodą uzdatnioną- SUW ujęcia „Motława”	113N/2011	-
2011-03-07	Kurek w budynku mieszkalnym ul. Świerkowa 6- Rokitki (eksploatator sieci- „Energoagva s.c)	152N/2011	-
2011-03-21	Kurek w budynku mieszkalnym w Tczewskich Łąkach, ul. Szkolna 5 (eksploatator sieci- „Energoagva s.c)	192N/2011	-
2011-06-09	Kurek z wodą uzdatnioną- stacja uzdatniania wody „Motława”	Kontrola wewnętrzna	-
2011-06-20	Kurek w budynku mieszkalnym ul. Świerkowa 6- Rokitki (eksploatator sieci- „Energoagva s.c)	390N/2011	-

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągu publicznego Tczew – ujęcie „Motława” odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Wodociąg publiczny w Tczewie (ujęcie „Motława”) produkuje wodę w ilości ok. 4738 m³/d i zaopatruje w wodę do spożycia ok. 41926 osób w tym 880 mieszkańców Tczewskich Łąk, Czatkowy i Małego Miłobądz oraz 846 mieszkańców Rokitek.

Otrzymują:

- Urząd Gminy Tczew
- „ENERGOAGVA” s.c Aleja Zwycięstwa 3F/6

Do wiadomości:

- Mieszkańcy
- a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
z up. *Wons*
dr Maria Wons
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tczewie