

Tczew dnia 23.06.2008r.

IR -341/N/11/4/08

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. remontu hydroforni w Szcherbięcinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, że w związku z pytaniami i modyfikacją treści SIWZ ustala się nowy termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pok. nr 5 w terminie do **27.06.2008r. godz. 12⁰⁰**, otwarcie ofert nastąpi **27.06.2008r. o godz. 12¹⁰**. Stosowne wyjaśnienia i modyfikacje zamieszczono poniżej. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

MODYFIKACJE

Pytanie nr 1 Prosimy o wyjaśnienie, w jakie urządzenia zabezpieczające i sterujące powinna być wyposażona szafa sterownicza ujęta pod pozycją kosztorysową 49?

Modyfikacja nr 1 – modyfikacji ulega poz nr 49 kosztorysu ślepego:

Szafa sterownicza powinna być wykonana dla parametrów: pompa głębinowa ok. 15kW x 2, sprężarka 3 kW, ogrzewanie 3kW, oświetlenie 1kW.

UWAGA: Odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udostępniona w dniu 24.06.2008r. wraz z uwzględnieniem niezbędnego czasu na przygotowanie oferty.

WÓJT
[Podpis]
Pomnik Kieźmierowski

OTRZYMUJĄ:

1. Adresat,
2. IR a/a